



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССЕ»**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССЕ»
В ГОРОДЕ БЕЛОВО И БЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ**

Ул. Ленина, д. 67А, г. Белово,
Кемеровская область-Кузбасс, 652600,
Тел./факс (384-52) 4-64-50,
E-mail: ffguz_belko@inbox.ru

ОКПО 74313499, ОГРН 1054205030384
ИНН/КПП 4205081103/420501001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области-Кузбассе" в
городе Белово и Беловском районе
_____ Л.Г. Терентьева



16.02.2022 № 86/005-ОД/ИП-2
На № _____ 23-ОКГ от 01.02.2022

**Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, используемых для осуществления видов деятельности,
требованиям санитарного законодательства и гигиеническим нормативам**

1. **Наименование учреждения (объекта экспертизы):** общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы (здание, помещения, оборудование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 176 «Сказка» (сокращенное официальное наименование - МБДОУ «Детский сад № 176 «Сказка»).
2. **Юридический адрес учреждения:** РФ, 652690, Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Красnobродский, п. Артышта, ул. Юбилейная, д. 17.
3. **ИНН и ОГРН юридического лица, ИП:** 4202053267/420201001 ОГРН 1184205023606.
4. **Фактический адрес учреждения:** РФ, 652690, Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Красnobродский, п. Артышта, ул. Юбилейная, д. 17.
5. **Руководитель: ФИО** – Крохалева Нина Мартемьяновна **телефон/факс:** 89618600717.
6. **Основание для проведения экспертизы, в т.ч. идентификационный номер заявки:** поручение территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе от 01.02.2022 № 23-ОКГ (вх. № 124 от 02.02.2022 г.), идентификационный № 21-ОИ-2/124-1-17-ОГДиП.
7. **Вид заявленной деятельности:** образовательная деятельность, дополнительное образование для детей.
8. **Перечень рассмотренных документов:**
 - устав МБДОУ «Детский сад № 176 «Сказка», утвержден от 25.06.2019 № 215;
 - ИНН, КПП, ОГРН;
 - договор от 01.01.2022 № 132 об организации и проведении дезинфекционных работ с АО «Профдезинфекция»;
 - договор от 01.01.2022 № 154054-2022/ТКО на оказание услуг по обращению с твердыми

_____ /
подпись

А.Л. Соколова/
ФИО

- коммунальными отходами с ООО «ЭкоТек»;
- акт от 31.01.2022 № 200 за январь 2022 по дератизации и дезинсекции, выданный АО «Профдезинфекция»;
 - договор от 26.01.2022 № 22/2021 на пользование тепловой энергией с ООО «Бастет»;
 - типового договора от 10.01.2022 № 2022/34-К/ДТВу-3 водоотведения с ОАО «РЖД»;
 - акт о проведении промывки системы отопления здания и запорной арматуры для готовности отопительной системы здания от 21.07.2021;
 - акт проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.;
 - акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность готовности отопительной системы здания к эксплуатации в отопительный период 2021-2022 гг.;
 - выкопировка из поэтажного плана здания 2 этажа;
 - выкопировка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости (на здание);
 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на земельный участок);
 - перечень оборудования, планируемого для использования;
 - личная медицинская книжка педагога дополнительного образования Красильниковой Марины Николаевны;
 - список детей подготовительной группы «Непоседы» (15 человек);
 - декларация о соответствии на непищевую масложировую продукцию: мыло хозяйственное твердое I группы;
 - свидетельство о государственной регистрации на средство чистящее «сода кальцинированная»;
 - сертификат соответствия на краски (водоэмульсионные) торговых марок «Диола», «Крокса», «Усадьба», «Королева потолков»;
 - свидетельство о государственной регистрации продукции и декларация о соответствии на средство дезинфицирующее «Хлоравир»;
 - сертификаты соответствия на покрытие напольное из ПВХ, на основе стекловолокна; на обои на флизелиновой основе с виниловым покрытием;
 - антропометрические данные детей подготовительной группы «Непоседы» (15 человек).
- 9. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:**
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 10. Дата проведения инспекции:** 02.02.2022 – 16.02.2022.
- 11. Дата проведения обследования:** 11.02.2022 г.
- 12. Размещение объекта:**

Характеристика учреждения

Предметом деятельности является предоставление дополнительных образовательных услуг и реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Кладовая природы» для детей с 6 до 7 лет.

12.1. Характеристика здания

Здание учреждения - отдельно стоящее, двухэтажное, в кирпичном исполнении, 1972 года постройки, отдельные входы с улицы имеются, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Входы оборудованы тамбурами в соответствии с п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Здание учреждения соответствует пп. 2.3.1., 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

12.2. Содержание территории

Организация расположена на самостоятельном земельном участке площадью 4200±22,68 м² в соответствии с п. 1.6. СП 2.4.3648-20. Территория ограждена металлическим забором по периметру и имеет наружное электрическое освещение (над входами в здание и по периметру здания), что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

подпись

А.Л. Соколова/
ФИО

Территория учреждения соответствует требованиям пп. 1.6., 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

13. Набор и площади помещений, их размещение

В здании учреждения для осуществления дополнительной образовательной деятельности выделено отдельное помещение для занятий на 2 этаже – игровая, площадью 50,9 м², согласно поэтажного плана. Планируется проводить занятия с детьми подготовительной группы.

Раздевальная (приёмная) в групповой ячейке оборудована индивидуальными шкафами для верхней одежды детей, полками для головных уборов, полками для просушивания обуви, крючками, что соответствует требованиям пп. 3.1.3., 3.6.1. СП 2.4.1.3648-20.

Каждый индивидуальный шкаф промаркирован. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному составу детей в группе, что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.1.3648-20.

Все выделенные помещения для дополнительного образования в здании организации размещены на 2 этаже, с учетом их функционального назначения.

Набор помещений, их размещение соответствуют требованиям пп. 3.1.3., 3.6.1. СП 2.4.1.3648-20.

14. Внутренняя отделка помещений и их санитарное состояние

Потолок игровой, приемной окрашен водоэмульсионной влагостойкой краской, стены - обои под покраску. Пол застелен линолеумом, линолеум - гладкий, без порывов и деформаций. Документы об оценке соответствия на применяемые строительные материалы представлены: сертификаты соответствия на покрытие напольное из ПВХ, на основе стекловолокна; на обои на флизелиновой основе с виниловым покрытием. В помещениях применены отделочные материалы тёплых тонов. Отдельные элементы окрашены в более яркие тона. В санузлах полы и стены на ½ выложены кафельной плиткой, на ½ окрашены влагостойкой краской, потолки окрашены водоэмульсионной влагостойкой краской. Внутренняя отделка всех помещений обеспечивает проведение влажной обработки моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям пп. 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

15. Инженерно-техническое обеспечение

15.1. Водоснабжение

Помещения учреждения оборудованы централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное.

Санузлы в учреждении обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим реализуется посредством кипяченой воды, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение, питьевой режим соответствуют требованиям п.п. 2.6.1., 2.6.3., 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

15.2. Отопление

Помещения учреждения оборудованы системой отопления, отопление – централизованное, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

В качестве отопительных приборов используются конвекторы и чугунные радиаторы, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Во всех помещениях пребывания детей ограждение отопительных приборов выполнено съемными металлическими решетками, что соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.1.3648-20.

На момент обследования помещение для занятий оснащено бытовым термометром, контроль температурного режима проводится, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Отопление соответствует п. 2.7.1., п. 2.7.3., п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

15.3. Канализация

Учреждение оборудовано системой внутренней канализации со сбросом в систему общепоселковой сети. Канализование – централизованное, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

подпись

/ А.Л. Соколова/
ФИО

Канализация соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

15.4. Вентиляция

Вентиляция естественная за счет фрагм, которые исправны и функционируют. В санузлах естественная канальная вентиляция. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, установлены пластиковые стеклопакеты, конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

15.5. Освещение

Помещение для занятий имеет естественное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон в полном объеме в соответствии с п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. На момент обследования установлены пластиковые стеклопакеты. Светопроемы помещений для занятий оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы светлых тонов), что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Система искусственного освещения общая, обеспечена потолочными светильниками, представленными люминесцентными лампами в соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все электроосветительные точки в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Естественное и искусственное освещение соответствует требованиям п.п. 2.4.13., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.5., 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

16. Оценка обеспеченности технологическим оборудованием, инвентарём:

Помещение для занятий - игровой для дезинфекции воздушной среды оборудовано прибором по обеззараживанию воздуха (рециркулятором), что соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.1.3648-20.

Занятия планируются группой по 15 человек. В помещении для занятий (игровой) столы и стулья установлены (8 двухместных столов, 16 стульчиков), что соответствует требованиям п. 3.1.5. СП 2.4.1.3648-20.

Представлены данные антропометрических измерений детей подготовительной группы «Непоседы» (15 человек), согласно которым, все дети имеют рост, относящийся к группе мебели № 2. Все установленные столы и стулья обеспечены цветовой маркировкой фиолетовым цветом в виде прямоугольника на боковой поверхности стола и стула, в соответствии с ростовой группой детей (2), что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.1.3648-20. Схема рассаживания вывешена. На момент обследования 11.02.2022 все дети обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.1.3648-20.

Покрытие всех столов и стульев светлого тона, не имеет дефектов и повреждений на момент обследования. Покрытие мебели влагостойкое, устойчивое к проведению влажной уборки и воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.1.3648-20.

В помещении для занятий учебная доска (магнитно-маркерная) на момент обследования установлена, цвет используемых маркеров - контрастный, что соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.1.3648-20.

Перечень основного оборудования, планируемого для использования по программе «Кладовая природы»: комплект учебных столов с комплектом стульев – 7 шт.; стол педагога – 1 шт.; стул педагога – 1 шт.; шкаф для хранения обучающих, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. – 1 шт.; магнитная доска – 1 шт.; ноутбук – 1 шт.; проектор – 1 шт.; проекционный экран – 1 шт.; акустические колонки – 1 шт.

Оборудование и инвентарь помещений для занятий соответствует требованиям п.п. 2.4.3., 2.4.4., 2.4.9., 3.1.3., 3.1.5. СП 2.4.1.3648-20.

17. Оценка организации сбора и системы обращения с отходами: сбор твердых бытовых отходов проводится в промаркированные контейнеры с крышками (2 шт.), установленными в хозяйственной зоне на контейнерной площадке с водонепроницаемым покрытием (бетон), оборудованной за территорией в непосредственной близости от организации, что


подпись

А.Л. Соколова/
ФИО

соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны.

18. Условия труда персонала:

18.1. Количество работающих: на момент проведения экспертизы установлено, что общая укомплектованность сотрудниками, осуществляющими образовательную деятельность составляет - 1 человек (Красильникова Марина Николаевна).

Работник организации имеет личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

18.2. Режим работы: организация работает с 08:00 до 19:00 часов, дополнительные занятия планируются 1 раз в неделю по 30 минут, что соответствует п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20.

18.3. Организация санитарно – бытового обслуживания

В учреждении имеются отдельные санузлы для персонала и детей. Санузлы оборудованы унитазами с сиденьями, изготовленными из материала, допускающего обработку моющими и дезинфицирующими средствами, умывальными раковинами, что соответствует требованиям пп. 2.4.11., 3.1.7. СП 2.4.3648-20. В санузле для детей установлено: 3 унитаза, 2 умывальные раковины.

Все санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии и без дефектов на момент обследования, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Мыло, туалетная бумага, мусорные ведра, полотенца - имеются в наличии.

Для персонала выделен отдельный санузел на 1 этаже здания, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальной раковиной, что в соответствии с пп. 3.6.1., 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

В учреждении для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов выделено отдельное место, исключающее доступ к нему детей, что в соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя в месте, недоступном для детей, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально оборудованном шкафу, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) промаркирован красным цветом, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования видимых признаков присутствия грызунов и насекомых не обнаружено. Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся по договору от 01.01.2022 № 132 об организации и проведении дезинфекционных работ с АО «Профдезинфекция»; акт от 31.01.2022 № 200 за январь 2022 по дератизации и дезинсекции, выданный АО «Профдезинфекция», что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

Организация санитарно-бытового обслуживания соответствует требованиям пп. 2.11.3., 2.11.6., 2.4.11., 2.4.12., 3.6.1. СП 2.4.3648-20.

подпись

/ А.Л. Соколова/
ФИО

19. Заключение

Здание, помещения, оборудование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 176 «Сказка» для осуществления образовательной деятельности по дополнительному образованию детей, расположенного по адресу: РФ, 652690, Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Краснобродский, п. Артышта, ул. Юбилейная, д. 17 **соответствуют** требованиям:

1). СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: пп. 1.5., 1.6., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.1., 2.4.1., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.3., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.5., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.5., 2.8.9., 2.11.3., 2.11.6., 2.11.9., 3.1.3., 3.1.5., 3.1.7., 3.6.1., 3.6.2.

Эксперт, врач по общей гигиене



А.Л. Соколова

подпись

А.Л. Соколова/
ФИО